

Entsorgung / Wartung und Pflege



Technische Daten

Temperaturfühler:

Typ:	Pt1000
Durchmesser:	D = 5 mm
Länge:	L = 100 mm
Temperaturbereich	
Fühler:	-50 °C bis +800 °C
Sensorleitung:	L = 2000 mm, -60 °C bis +300 °C (Glasseele)

Funk-Sender:

Stromversorgung:	3 V (2x AAA Batterie)
Frequenz / Sendeleistung:	868 MHz / 1,7 mW
Abmessungen:	L = 90 mm, B = 40 mm, H = 25 mm
Material:	ABS

EG-Konformitätserklärung

Die aktuelle EG-Konformitätserklärung zu diesem Produkt steht Ihnen zum Download auf der Webseite www.broko.de/downloads bereit.

Montagebestätigung

Bitte diese Seite bei Bedarf auslösen!

Montagebestätigung

Hiermit bestätigen wir

Firmenname: _____

Adresse: _____

Name des Monteurs: _____

Name des Betreibers: _____

die fachgerechte Montage des Funk-Temperatursensors BL220TEMP.

Bei der Montage wurden alle Anweisungen aus der zum Produkt gehörigen Montage- und Bedienungsanleitung befolgt.

Nach der Montage wurde ein erfolgreicher Funktionstest zusammen mit der Schalteinheit BL220F oder BL220Fi durchgeführt.

Der Betreiber dieses Gerätes bestätigt hiermit, dass er über die Funktion des Gerätes vom Monteur ausführlich informiert und ihm die Bedienungsanleitung zur Aufbewahrung für ein späteres Nachschlagen ausgehändigt wurde.

Über die Installation dieses Sicherheitssystems soll der zuständige Bezirksschornsteinfeger informiert werden.

Ort und Datum

Unterschrift des Monteurs

Unterschrift des Betreibers

BROKO

BROKO GmbH
Max-Planck-Str. 13
D-885716 Unterschleißheim

Tel.: +49 89 37005550
E-mail: info@broko.de
Internet: www.broko.de